

質問書への回答

No	資料名	質問内容	回答
1	仕様書	ポンプ盤改修作業とあるが、マグネットスイッチ 3 台、タイマー 1 台、ブレーカー 2 台の取替か。	漏電遮断器×1個、遮断機×1個、電磁接触器×3個、サーマルリレー×1個、タイマー×1個の取替である。