





配置図 S=1:800



案内図 S=1:3000

工事名称	県立北部病院空調熱源設備改修工事			工事年度	令和2年度	
工事場所	名護市大仲2-12-3			図面名称	配置・案内図	
発注機関	沖縄県立北部病院			縮尺	図示	
適用				図面番号	M-06	
				名称	株式会社 環境設計園建	
検印	管理建築士	設計	製図	設計者氏名	一般建築士 榎元 真志	
				事務所登録	沖縄県知事登録 第164-2615号	
				所在地	沖縄県久米地一丁目2番20号	




2 階平面図 S=1:200

工事名	沖縄県立名護病院新築工事	図番	A-23
図面名	2 階平面図	縮尺	S=1:200
担当者	金環建設(株) (有)堀地組 (株)田端建設 (名)東陽発 (有)比嘉建設	承認者	



91DGOO1-025



サブライチンバー寸法表		
系統名	寸法	備考
ACU-5	2000 x 1200 x 800 ^H	CH-50% 内装 ガラス 20 x 60 x 25 内装 6.6 x 6.6
- 6	1800 x 1700 x 700 ^H	
- 7	2000 x 1300 x 800 ^H	
- 8	2500 x 1700 x 700 ^H	
- 9	1400 x 1100 x 700 ^H	
- 10	2000 x 1300 x 800 ^H	
- 11	2500 x 1500 x 800 ^H	
- 12	2000 x 1300 x 800 ^H	
- 13	2000 x 1300 x 800 ^H	
- 14	2000 x 1300 x 800 ^H	

* ACU-8, 7, 8, 9のSA, RAダクトは
塩ビライニングダクトとする

- ① 外気取入OAダクト
- ② 空調機ACU-6・7・8系統
- ③ 空調機ACU-5・10・12・13・14系統
- ④ 空調機ACU-11系統

2F 空調機配管詳細図 S=1/50

工事名	神奈川立総合病院新築工事(空調設備)	図名	ダクト設備 2階機室詳細図	図番	Ⅱ-37
図面名		縮尺	1/50	作成	1/8
調査者	㈱東洋建設・㈱不二堂工業 ㈱神工機・㈱敬誠工業 ㈱上栄工業	校核者	技師 金澤 伸	承認	技師 金澤 伸