

# 旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事

## 図 面 目 録

機 械 設 備 図			
図面番号	図 面 名 称	縮 尺 (A1・A3)	
KM-01	機 械 設 備 特 記 仕 様 書	――	
KM-02	衛 生 器 具 表 ・ 衛 生 設 備 表 （ 撤 去 ）	――	
KM-03	配 置 衛 生 設 備 ・ 撤 去 平 面 図	1/100	1/200
KM-04	1 階 衛 生 設 備 ・ 撤 去 平 面 図 (診 療 所)	1/50	1/100
KM-05	R 階 衛 生 設 備 ・ 撤 去 平 面 図 (診 療 所)	1/50	1/100
KM-06	1 , R 階 衛 生 設 備 ・ 撤 去 平 面 図 (看 護 師 住 宅)	1/50	1/100
KM-07	空 調 ・ 換 気 設 備 機 器 表 （ 撤 去 ）	――	
KM-08	1 階 空 調 換 気 設 備 ・ 撤 去 平 面 図 (診 療 所)	1/50	1/100
KM-09	R 階 空 調 換 気 設 備 ・ 撤 去 平 面 図 (診 療 所)	1/50	1/100
KM-10	1 階 空 調 換 気 設 備 ・ 撤 去 平 面 図 (看 護 師 宿 舎)	1/50	1/100

令 和 4 年 度

沖 縄 県 立      北 部 病 院

解体工事特記仕様書（機械設備）	
1 節	一般事項
1－1	適用範囲
旧県立北部病院付属古宇利診療所施設等解体工事	
建築物解体工事共通仕様書（最新版）、関連法規（建設リサイクル法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法等）、及び国土交通省建設リサイクルガイドラインを遵守し、施工を行う。	
2 節	調査・事前措置
2－1	施工事調査
解体工事に係る施工調査は特別管理処理、再使用、再資源化等に分類し調査を行う。	
1）設計図書と現場の整合性を調査	
2）施工計画、処理方法	
3）上記１）２）をまとめて報告書作成	
2－2	事前処置
a）特別管理産業廃棄物等がある場合は、特別管理産業廃棄物等の処理に先立ち、種類別に具体的な処理計画、改修計画を定め施工計画書に記載する。	
b）建設物の解体に先立ち、各種設備の供給が停止している事を確認する。	
なお、給水管、排水管、消火管、ガス管の供給管等の切断は、次の１）及び２）による。	
１）切断は、事前に監督職員に確認し、躯体に支障がない位置で適切に行い、プラグ止めやキャップ止め等の処理をする。また、切断位置は、写真や図面等の記録を残し、監督職員に提出する（既設との接続箇所も同様）。	
２）新たに配管等の切り回しが必要となる場合は、監督職員と協議する。	
c）落下するおそれのある付属品は撤去する。	
d）建設物等の解体に際して、周辺環境に害虫等による影響が予測される場合は、駆除等を行う。	
e）衛生器具等は、十分に洗浄を行い、汚水、汚物等による異臭の発生を防止する。	
f）浄化槽、排水槽等で汚水及び汚物の残留がある場合は、回収を行うとともに洗浄を行い、異臭の発生と周辺及び地中の汚染を防止する。	
g）各配管の撤去に関して、周辺に影響のないよう飛散防止又は安全計画指針に準拠すること。	
h）工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。	
3 節	建設設備は次の１）から５）に分別解体する。
１）配管及びダクト類	
２）機器類	
３）保温材	
４）衛生陶器類	
５）その他機械設備	
地下埋設物 及び 埋設配管	
解体工事範囲内の地下埋設物及び埋設配管等の解体撤去は、本工事範囲とする。	
4 節	再資源化
下記の項目については、再資源化を行うものとする。	
１）建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物	
２）金属類（配管、ダクト、機器類等）	
３）硬質ポリ塩化ビニル管及び継手	
上記解体撤去物を再資源化した場合は、再資源化の方法、数量、受け入れ先等を記載した調査を監督職員に提出する。	
5 節	工事概要
１）発生材の処理は次による。	
①引渡しを要するもの      ○ 無し      ・ 有	
②再生資源の利用を図るもの      ・ 無し      ○ 有      （金属類、アスファルト、コンクリート殻）	
引渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。	
２）都市ガス配管メクラ止め、ガスメーター撤去、埋設管・配管内ガス置換作業を行う（ガス供給事業者へ依頼）	
6 節	撤去工事
1	保温材
保温材は、配管・ダクト等より分離する。	
2	支持金物等
ダクト及び配管等の支持金物・吊りボルト等は本工事にて撤去する。	
冷凍機等の撤去に伴う冷媒回収方法は、以下による。	
3	冷媒（フロン系の回収）
１）冷媒の抜き取りは、フロン回収破壊法に基づき登録された第１種フロン類回収業者により行う。	
２）冷媒の抜き取りは、高圧ガス保安法施行令関係告示（平成９年３月２４日通商産業省告示１３９号）の規定に適合するフルオロカーボン回収装置及び付属品により行う。	
３）フルオロカーボン回収装置から取り出した容器（冷媒が充填されているもの）は、高圧ガス保安法に従い適正に取り扱う。	
４）監督員に次の書類の写しを提出すること。	
（１）第１種フロン類回収業者登録書	
（２）フロン類回収量の記録	
4	冷媒（フロン系の破壊）
１）冷媒の破壊処理は、フロン回収破壊法に基づき許可されたフロン類破壊業者により行う。	
２）監督員に次の書類の写しを提出すること。	
（１）フロン類破壊業者許可書	
（２）フロン破壊数量の記録	
5	冷凍機の処理
撤去された冷凍機は、冷凍機本体の主要な部分を穿孔するなどし、再使用することが不可能な状態にすること。	

工事名称				旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事				工事年度		令和４年度												
工事場所				今帰仁村字古宇利117、118				図面名称		解体工事特記仕様書（機械設備）												
発注機関				沖縄県立北部病院				縮 尺		N/S												
摘 要								図面番号		KM-01												
検 印				管理建築士				設 計				製 図				設 計 者	名 称		(株)国吉設計			
																	資格者氏名		(株)国吉設計 松田 光博			
																	登 録 番 号		一級建築士 第 166087 号			
																			一級建築士事務所 第 10Y-157 号			
																	所 在 地		沖縄県名護市字宮里453-7			

衛生器具表（撤去）

			設 置 場 所		数量計
記号	器 具 名 称	型 式 ・ 仕 様 ・ T O T O	診 療 所	看 護 師 宿 舎	
Ⓐ	洋 風 大 便 器	G-720（密結タンク） 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
Ⓑ	和 風 大 便 器	G-750V（隅付タンク） 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓒ	紙 巻 器	SUS製 撤去後再使用しない 処分共	2	1	3
Ⓓ	小 便 器	U-307C・フラッシュバルブ共 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓔ	大 便 器 用 手 す り	T110BC1 撤去後再使用しない 処分共	2		2
Ⓕ	小便器用手すり	T110BU1 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓖ	汚 物 流 し	SK33 S31 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓗ	洗 面 化 粧 台	LDA604C LMA600R 撤去後再使用しない 処分共		1	1
Ⓘ	洗 面 器	L220D 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓙ	手 洗 器	L34T8 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓚ	化 粧 棚	S-3 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
Ⓛ	化 粧 鏡	YM3045F 撤去後再使用しない 処分共	1		1
Ⓜ	浴 槽	P50FR 撤去後再使用しない 処分共		1	1
Ⓝ	洗 濯 機 パ ン	PW30CA 撤去後再使用しない 処分共	2		2
Ⓞ	シャワーセット	TM215CM 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
Ⓟ	混 合 水 栓	TK230 撤去後再使用しない 処分共	4	2	6
Ⓠ	自 在 水 栓	T30ARNR13 撤去後再使用しない 処分共	2		2
Ⓡ	ホ ー ム 水 栓	T200SNR13 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
Ⓢ	カップ・リンク・付水栓	T26NR13 撤去後再使用しない 処分共	4	3	7


衛生設備表（撤去）

			設 置 場 所		数量計
記号	名 称	型 式 ・ 仕 様 ・ T O T O	診 療 所	看 護 師 宿 舎	
Ⓘ	高 置 水 槽	SUS製：2.0TONタイプ 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
	仕 切 弁	20GV 撤去後再使用しない 処分共	3	1	4
	仕 切 弁	25GV 撤去後再使用しない 処分共	1		1
	仕 切 弁	32GV 撤去後再使用しない 処分共		1	1
	仕 切 弁	40GV 撤去後再使用しない 処分共	1		1
	弁 柵	B-1 撤去後再使用しない 処分共	1		1
	床 上 排 水 口	T5A-50 撤去後再使用しない 処分共	1	2	3
	床 上 掃 除 口	G0A-100 撤去後再使用しない 処分共	2	1	3
	洗 濯 機 排 水 口	JT-3 撤去後再使用しない 処分共		1	1
	通 気 金 物	50A 撤去後再使用しない 処分共		1	1
	通 気 金 物	65A 撤去後再使用しない 処分共	2		2
	ル ー フ ド レ ン	80A（鋳鉄製） 撤去後再使用しない 処分共	6	4	10
				屋 外	
	小型合併処理浄化槽	FRP製：40人槽・ブロー共 汲み取り・洗浄消毒・撤去・処分共		1	1

インバート柵（撤去）


記号	名 称	仕 様	数量計
MH-1	インバート柵	SC-1 H=350 MHA-350	1
MH-2	インバート柵	SC-2 H=500 MHA-450	1
MH-3	インバート柵	SC-1 H=450 MHA-350	1
MH-4	インバート柵	SC-2 H=480 MHA-450	1
MH-5	インバート柵	SC-3 H=1200 MHA-600	1
MH-6	インバート柵	SC-1 H=350 MHA-350	1
MH-7	インバート柵	SC-2 H=500 MHA-450	1
MH-8	インバート柵	SC-2 H=600 MHA-450	1
MH-9	インバート柵	SC-3 H=1700 MHA-600	1
MH-10	インバート柵	SC-2 H=600 MHA-450	1

工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和4年度			
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	衛生器具表・衛生設備表（撤去）			
発注機関	沖縄県立北部病院			縮 尺	N/S			
摘 要				図面番号	KM-02			
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称		(株)国吉設計	
					資格者氏名		(株)国吉設計 松田 光博	
					登録番号		一級建築士 第 166087 号	
					所在地		一級建築士事務所 第 10Y-157 号 沖縄県名護市字宮里453-7	




配置衛生設備・撤去平面図 S=1/200

工事名称				旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事				工事年度		令和 4 年度				
工事場所				今帰仁村字古宇利117、118				図面名称		配置衛生設備・撤去平面図				
発注機関				沖縄県立北部病院				縮 尺		S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)				
摘 要								図面番号		KM-03				
検 印		管理建築士		設 計		製 図		設 計 者	名 称		(株) 国吉設計			
									資格者氏名		(株) 国吉設計 松田 光博			
									登 録 番 号		一級建築士 第 166087 号			
									所 在 地		一級建築士事務所 第 10Y-157 号			
											沖縄県名護市字宮里453-7			



1 階衛生設備・撤去平面図（診療所）S=1/100

工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和4年度		
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	1階衛生設備・撤去平面図（診療所）		
発注機関	沖縄県立北部病院			縮尺	S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)		
摘 要				図面番号	KM-04		
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	(株)国吉設計	
			宮城		資格者氏名	(株)国吉設計 松田 光博	
					登録番号	一級建築士 第 166087 号	
					一級建築士事務所 第 10Y-157 号		
					所 在 地	沖縄県名護市字宮里453-7	



R階衛生設備・撤去平面図（診療所）S=1/100

工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和4年度	
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	R階衛生設備・撤去平面図（診療所）	
発注機関	沖縄県立北部病院			縮尺	S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)	
摘要				図面番号	KM-05	
検印	管理建築士	設計	製図	設計者	名称	(株)国吉設計
					資格者氏名	(株)国吉設計 松田 光博
					登録番号	一級建築士 第 166087 号
			宮城		一級建築士事務所 第 10Y-157 号	
				所在地	沖縄県名護市字宮里453-7	




空調・換気設備機器表（撤去）

			設 置 場 所		
記 号	名 称	型 式 ・ 仕 様	診 療 所	看 護 師 宿 舎	数 量 計
AC-1	ル ー ム エ ア コ ン	型式：壁掛形 冷房能力：3.2kw 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
AC-2	パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン	型式：天井カセット形 冷房能力：4.5kw 撤去後再使用しない 処分共	1		1
AC-3	パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン	型式：天井カセット形 冷房能力：5.0kw 撤去後再使用しない 処分共	1		1
AC-4	パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン	型式：天井埋込形 冷房能力：5.0kw 撤去後再使用しない 処分共	1		1
AC-5	パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン	型式：天井埋込形 冷房能力：11.2kw 撤去後再使用しない 処分共	1		1
FE-1	天 井 埋 込 形 換 気 扇	風量：175m3/hタイプ 撤去後再使用しない 処分共	1	2	3
FE-2	天 井 埋 込 形 換 気 扇	風量：300m3/hタイプ 撤去後再使用しない 処分共	1		1
FE-3	壁 用 換 気 扇	羽根径：20cmタイプ 撤去後再使用しない 処分共	1		1
FE-4	レ ン ジ フ ー ド	浅型600タイプ 撤去後再使用しない 処分共	1	1	2
HE-1	空 調 用 換 気 扇	天井埋込形 風量：130m3/hタイプ 撤去後再使用しない 処分共	8		8
	パ プ フ ー ド （ S U S 製 ）	100Aタイプ 撤去後再使用しない 処分共	15	2	17
	パ プ フ ー ド （ S U S 製 ）	150Aタイプ 撤去後再使用しない 処分共	2	1	3
	屋 外 フ ー ド （ S U S 製 ）	20cmタイプ用 撤去後再使用しない 処分共	2		2
	吹 出 口	アネモ・#25タイプ 撤去後再使用しない 処分共	1		1
	吹 出 口	アネモ・#30タイプ 撤去後再使用しない 処分共	1		1

特記事項：空調機の冷媒ガス回収、破壊工事は本工事含む


工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和4年度	
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	空調・換気設備機器表（撤去）	
発注機関	沖縄県立北部病院			縮 尺	N/S	
摘 要				図面番号	KM-07	
				設 計 者	名 称	(株)国吉設計
検 印	管理建築士	設 計	製 図		資格者氏名	(株)国吉設計 松田 光博
					登録番号	一級建築士 第 166087 号
						一級建築士事務所 第 10Y-157 号
					所 在 地	沖縄県名護市字宮里453-7






1 階空調換気設備・撤去平面図（診療所）S=1/100

工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和4年度	
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	1 階空調換気設備・撤去平面図（診療所）	
発注機関	沖縄県立北部病院			縮尺	S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)	
摘要				図面番号	KM-08	
検印	管理建築士	設計	製図	名称	(株)国吉設計	
				資格者氏名	(株)国吉設計 松田 光博	
				登録番号	一級建築士 第 166087 号	
				所在地	一級建築士事務所 第 10Y-157 号 沖縄県名護市字宮里453-7	



R階空調換気設備・撤去平面図（診療所）S=1/100

工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和4年度	
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	R階空調換気設備・撤去平面図（診療所）	
発注機関	沖縄県立北部病院			縮尺	S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)	
摘要				図面番号	KM-09	
検印	管理建築士	設 計	製 図	設計者	名 称	(株)国吉設計
					資格者氏名	(株)国吉設計 松田 光博
					登録番号	一級建築士 第 166087 号
						一級建築士事務所 第 10Y-157 号
					所在地	沖縄県名護市字宮里453-7



1 階空調換気設備・撤去平面図（看護師宿舎）S=1/100

工事名称	旧県立北部病院附属古宇利診療所施設等解体工事			工事年度	令和 4 年度	
工事場所	今帰仁村字古宇利117、118			図面名称	1 階空調換気設備・撤去平面図（看護師宿舎）	
発注機関	沖縄県立北部病院			縮 尺	S=1/50 (A1) S=1/100 (A3)	
摘 要				図面番号	KM-10	
検 印	管理建築士	設 計	製 図	設 計 者	名 称	(株) 国吉設計
					資格者氏名	(株) 国吉設計 松田 光博
					登録番号	一級建築士 第 166087 号
					所在地	一級建築士事務所 第 10Y-157 号 沖縄県名護市字宮里453-7